



Midt fyns Vandforsyning

Lombjergevej 22  
5750 Ringe

Att.: Hans la Cour

Registrernr.: T55199  
Kundenr.: 73718  
Ordrenr.: 827747  
Prøvenr.: 23266460

Modt. dato: 2011.06.06

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Midt fyns Vandforsyning  
Lombjergevej 22, 5750 Ringe  
Prøvested.....: **Åværket-Vandgården Vandværket - V02200051/4473005100**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet  
Prøveudtagning...: 2011.06.06 kl. 14:30  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (VEK)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.06.06 - 2011.06.14

Prøvenr.: **23266460**  
Prøve ID:  
Prøvemærke: **Afgang vandværk.**

\*\*Grænseværdier  
Vejl. Max. Metoder Um (%)

### Pesticider

2,6-dichlorbenzamid (BAM) **0.020 µg/l** 0.1 M8212D LC/MS/MS 32

### Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur **9.2 gr. C** DS2250

Kopi af rapporten er sendt til:

- Faaborg-Midtfyn Kommune, Veje og Forsyning, Nørregade 4, 5600 Faaborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 **Martin Hartlev Pedersen**  
Kontaktperson Godkendt af

14. juni 2011



Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.