



## PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype:	Begrænset kontrol	Anlæg:	473-V-02-2000-51
Modtagedato:	14.09.2004		Ringe:Åværet Vandværk
Prøvningsperiode:	14.09.2004 - 20.09.2004		
Udtaget den:	13.09.2004 Kl. 14:20 af Jan Moses, Steins A/S		
Udtagningssted:	Lindevej 5,5750		
Mærkning:			
Prøvetagningssted: Ringe Sygehus, hane i køkkenet 			

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
20051 Lugt *)	ingen	Sensorisk				
20165 Udseende *)	klar	Sensorisk				
11756 Smag *)	Normal					
56836 Coliforme bakterier	<1 /100ml	ISO 9308-1			0	
56837 E. coli	<1 /100ml	ISO 9308-1	1		0	
55076 Kimtal 22°C	2 /ml	DS/INF 6222:1999	1		200	
60048 Jern	0,019 mg/l	SM 3120	0,010		0,20	5,0
60247 Prøvetagning	+	DS 2250				
60162 Temperatur	15,8 °C	Feltmåling			12	
60001 pH	7,4	DS 287 Feltmåling		7-8,5		
60143 Ledningsevne	58,1 mS/m	DS 288 Feltmåling		>30		1,0
60142 Ilt	5,8 mg/l O2	DS 2206 Feltmåling	0,1	>5		0,5

*Jane Andersen*

Jane Andersen

Kopimodtager(e): Ringe kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.  
Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet