

## PRØVNINGSRAPPORT

<b>Prøvetype:</b>	Begrænset kontrol,lille
<b>Modtagedato:</b>	22.03.2001
<b>Prøvningsperiode:</b>	22.03.2001 - 26.03.2001
<b>Udtaget den:</b>	21.03.2001 Kl. 14:00 af JKM, Steins A/S
<b>Udtagningssted:</b>	Midtfyns Fritidscenter Ringe
<b>Mærkning:</b>	Hane i køkken

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
20051 Lugt *)	normal	Sensorisk				
20165 Udseende *)	klar	Sensorisk				
60001 pH	7,5 -	DS 287 Feltmåling		7,0-9,0	8,5	
60048 Jern	0,029 mg/l	SM 305	0,010	0,05	0,2	2-7
20065 Smag *)	normal	Organoleptisk				
60239 Coliforme bakt.	<1 /100ml	DS 2255	1		0	25
60241 Kimtal v. 21°C	1 /ml	DS 2252	1	50	200	25
60162 Temperatur	8,1 °C	Feltmåling			12	
60143 Ledningsevne	57,3 mS/m	DS 288 Feltmåling		>30		1,0

Ansvarlig(e):



 JANE ANDERSEN

Kopimodtager(e): Ringe kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.

Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet