

## PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype:	Begrænset kontrol	Anlæg:	473-V-02-2000-51
Modtagedato:	24.09.2003	Ring:	Åværet Vandværk
Prøvningsperiode:	24.09.2003 - 30.09.2003		
Udtaget den:	23.09.2003 Kl. 09:20 af Jan Moses, Steins A/S		
Udtagningssted:	Vesterparken 21,5750		
Mærkning:			
Prøvetagningssted:	Hane i køkkenet.		

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
20051 Lugt *)	ingen	Sensorisk				
20165 Udseende *)	klar	Sensorisk				
11756 Smag *)	normal					
55029 Coliforme bakterier	<1 /100ml	DS 2255	1		0	
56755 E. coli	<1 /100 ml	DS 2255	1		0	
55076 Kimal 22°C	<1 /ml	DS/INF 6222:1999	1		200	
60048 Jern	<0,010 mg/l	SM 3120	0,010		0,20	5,0
60247 Prøvetagning	+	DS 2250				
60162 Temperatur	13,5 °C	Feltmåling			12	
60001 pH	7,3 -	DS 287 Feltmåling		7-8,5		
60143 Ledningsevne	59,3 mS/m	DS 288 Feltmåling		>30		1,0
60142 Ilt	9,3 mg/l O2	DS 2206 Feltmåling	0,1	>5		0,5

Ansvarlig(e):

HERDIS CHRISTENSEN

JANE ANDERSEN

Kopimodtager(e): Ringe Kommune, Lyngs Amt, Embættestue

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.

Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet