



PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype:	Begrænset kontrol	Anlæg:	473-V-02-2000-51
Modtagedato:	27.11.2002	Ringe:Åværet Vandværk	
Prøvningsperiode:	27.11.2002 - 02.12.2002		
Udtaget den:	26.11.2002 Kl. 10:45 af Jan Moses, Steins A/S		
Udtagningssted:	Ringe Sygehus, 5750		
Mærkning:			
Prøvetagningssted:	Hane i køkkenet.		

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
20051 Lugt *)	ingen	Sensorisk				
20165 Udseende *)	klar	Sensorisk				
20065 Smag *)	normal	Organoleptisk				
60239 Coliforme bakt.	<1 /100ml	DS 2255	1		0	25
60857 Kimtal v. 22°C	<1 /ml	DS/INF 6222:1999	1		200	25
60048 Jern	<0,010 mg/l	SM 3120	0,010		0,20	5,0
60247 Prøvetagning	+	DS 2250				
60162 Temperatur	10,2 °C	Feltmåling			12	
60001 pH	7,4 -	DS 287 Feltmåling		7-8,5		
60143 Ledningsevne	57,7 mS/m	DS 288 Feltmåling		>30		1,0
60142 Ilt	9,1 mg/l O2	DS 2206 Feltmåling	0,1	>5		0,5

Ansvarlig(e):  
 HERDIS CHRISTENSEN JANE ANDERSEN

Kopimodtager(e): Ringe kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.
 Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet